



arianeGROUP

Etablissement Centre de Recherches du Bouchet
Laboratoire d'essais de réaction au feu
9 rue Lavoisier - 91710 Vert Le Petit - France
Tél : + 33 (0)1 64 99 14 51
Email : hks.crb.labo.fe@ariane.group

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 4 janvier 2018

N° 19651-18

MATERIAU PRESENTE PAR : SPRINTER
34 Boulevard de Magenta
75010 PARIS
FRANCE

REFERENCE COMMERCIALE : VINYLOSPRINT WHITE DOT

DESCRIPTION SOMMAIRE : Feuille en polychlorure de vinyle (PVC) ignifugé avec adhésif (colle acrylique) présentée appliquée collée sur plaque de fibro-ciment M0.
Masse surfacique : 270 g/m² avec liner et 145 g/m² sans liner (selon le demandeur)
Epaisseur : 100 µm
Coloris présenté : Blanc

NATURE DES ESSAIS : Essai par rayonnement

CLASSEMENT : **M1** Valable en pose libre sur tout support M0 non isolant.

* Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

DURABILITE DU CLASSEMENT: non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° : 19651-18 du 4 janvier 2018
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 4 janvier 2018

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER

Responsable de l'essai

Charlotte BECK